

序号	单位	隐患情况描述	检查时间	监察指令书号	联系人	设备类别	问题数量	整改时限	整改情况
1	重庆渝危通物流有限公司	1.未书面任命安全总监和安全员；2.未制定《特种设备安全风险管控清单》、《特种设备安全总监职责》、《特种设备安全员守则》；3.未建立日管控、周排查、月调度工作机制	2023/7/4	070402	余* 185*****2	移动式压力容器 2227S、 V80117	3	2023.07.20	已完成
2	重庆骏吉物流有限责任公司	1.无特种设备作业人员培训记录；2.未书面任命安全总监和安全员；3.未制定《特种设备安全风险管控清单》、《特种设备安全总监职责》、《特种设备安全员守则》；4.未建立日管控、周排查、月调度工作机制	2023/7/4	070401	王* 189*****7	移动式压力容器、 低温液体运输半挂车T2126	4	2023.07.20	已完成
3	重庆宏林气体有限公司	1.未配备压力容器、压力管道安全总监、安全员，未严格落实主要负责人、安全总监和安全员职责；2.压力容器2台压力管道无定期自行检查记录（“日周月”工作记录）。	2023/7/11	071101	李*林 139*****1	压力容器 ①1500950 ②00.07、 压力管道	2	2023/7/21	已完成
4	重庆拓凯环保技术有限公司	1.未配备安全总监和安全员；2.未设置安全总监和安全员职责；3.锅炉无2022年年度检查、月度检查记录；4.分汽缸无年度检查报告；5.无培训记录。	2023/7/17	071701	陈* 152*****3	锅炉19- 016、叉车 G5AHP1563 、分汽缸 09R1164- 1、压力管道	5	2023/7/31	已完成

5	垫江县脱硫厂有限责任公司	1.锅炉、压力容器未办理使用登记；2.压力容器上压力表（编号：220809833）无合格有效检定证书；3.未配备锅炉、压力容器、压力管道、叉车安全总监和安全员（无任命文件）	2023/7/18	071801	邓*理 151*****8	锅炉21080、压力容器21066、压力管道、叉车 120358A36 36	3	2023/8/2	已完成
---	--------------	--	-----------	--------	------------------	--	---	----------	-----