

序号	单位	隐患情况描述	检查时间	监察指令书号	联系人	设备类别	问题数量	整改时限	整改情况
1	重庆市南门实业有限公司	1.电梯检验标志过期未更换；2.扶梯入口卫生差；3.扶梯裙板刷挡板损坏未更换（3个）；4.未见扶梯年检报告和维保记录	2024/2/4	020401	邓*利 133*****8	扶梯1305117CQ-002、1305117CQ-001	4	2024/2/26	已完成
2	重庆市垫江县人民医院	1.未落实日管控、周排查、月调度工作机制；2.无事故隐患排查和整治记录；3.压力容器①无2023年度检查报告；4.压力容器①上压力表（编号：N190730052）无合格有效检定证	2024/2/5	020501	李* 139*****7	锅炉2012015、压力容器①ZR2011-0785②Y23010-65、电梯①E130010887.007②G72979	4	2024/2/29	已完成
3	重庆市垫江县中医院	1.压力容器上压力表（编号：8802980X）无合格有效的检定证书；2.电梯2024年2月19无纸化维保记录未审核。	2024/2/23	022301	王*林 139*****6	锅炉、压力容器①23YLZ05160640②20215828③2011-022、电梯42874303	2	2024/3/1	已完成