

# 重庆市垫江县手提式干粉灭火器产品质量监督抽查 实施细则（2023 年）

## 1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的手提式干粉灭火器产品随机抽取 2 具作为样品，其中 1 具为检验样品、1 具为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

## 2 检验依据

表 1 检验项目

| 序号 | 检验项目       | 判定标准           | 检测方法                                |
|----|------------|----------------|-------------------------------------|
| 1  | 灭火器总质量     | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005                      |
| 2  | 灭火器充满总量    | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005                      |
| 3  | 20℃±5℃喷射性能 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005<br>7.1.1.2           |
| 4  | 最小壁厚       | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005<br>6.10.1.8          |
| 5  | 充装口内径      | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005<br>6.10.3            |
| 6  | 灭火器器头或阀门要求 | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005<br>6.10.4.1、6.10.4.3 |
| 7  | 灭火器开启结构    | GB 4351.1-2005 | GB 4351.1-2005<br>6.10.1.7          |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3 判定规则

### 3.1 依据标准

**GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第 1 部分：性能和结构要求**

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。